

Office Of Joint Director/Fire Officer SHAHDOL
SHAHDOL Division , SHAHDOL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100014047/FNOC/COL/2024/8235
आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 31, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 12-Apr-24
आवेदक का नाम / Applicant Name : ST. JOSEPH MISSION SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : ST. JOSEPH'S MISSION SCHOOL BIJURI, KH NO.51/2 AT BIJURI,
POST- BIJURI, DISTT ANUPPUR BIJURI 484440
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Plan Approval
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 12 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 25000 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : ST. JOSEPH'S MISSION SCHOOL BIJURI, KH NO.51/2 AT BIJURI,
POST- BIJURI, DISTT ANUPPUR BIJURI NAGAR PALIKA
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :


विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100014047 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

परत,
ST. JOSEPH MISSION SCHOOL
Kh. No. 51/2 बजुरी पोस्ट बजुरी
जिला अनूपपुर (म०प्र०)
वर्ष - ST. JOSEPH MISSION SCHOOL Kh. No. 51/2 बजुरी पोस्ट बजुरी जिला अनूपपुर (म०प्र०) द्वारा अपने भवन (ST.
JOSEPH MISSION SCHOOL) के 2000 वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं 09.00 मीटर ऊंचे भवन हेतु फायर प्लान प्रदाय किये जाने के संबंध में।
वर्षान्तगत ST. JOSEPH MISSION SCHOOL Kh. No. 51/2 बजुरी पोस्ट बजुरी जिला अनूपपुर (म०प्र०) द्वारा अपने भवन
(ST. JOSEPH MISSION SCHOOL) के 2000 वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं 09.00 मीटर ऊंचे भवन में फायर सेफ्टी प्लान हेतु आवेदन प्राप्त
हुआ है। आवेदन के साथ आवेदक भवन/बहुमंजलि भवन का फायर प्लान सक्षम फायर CONSULTANT से तैयार हस्ताक्षर (सहति) प्रस्तुत किया
गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी 53 बंदि की जानकारी, शपथ पत्र आर्कटिक्टस/ इंजीनियर तथा आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर सहति प्रस्तुत की
गई है। गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया, और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदक को नमिनलखित प्रावधान एवं शर्तों
का पालन करना आवश्यक होगा
(1) नमिनलखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-
1. Access.

SECRETARY
(AWARD)
BIJURI
ANUPPUR - M.P.

Tomy Thomas A
Principal
St. Joseph's Mission School
Bijuri (M.P.)



Office Of Joint Director/Fire Officer SHAHDOL
SHAHDOL Division , SHAHDOL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र


Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100014047/FNOC/COL/2024/8235


आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 31, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 12-Apr-24


आवेदक का नाम / Applicant Name : ST. JOSEPH MISSION SCHOOL

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.



SECRETARY
(AWARD)
BIJURI
ANUPUR - M.P.


Tomy Thomas A
Principal
St. Joseph's Mission School
Bijuri (M.P.)



Office Of Joint Director/Fire Officer SHAHDOL
SHAHDOL Division, SHAHDOL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100014047/FNOC/COL/2024/8235

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 31, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 12-Apr-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : ST. JOSEPH MISSION SCHOOL

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लखित 24 बन्दिदुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार)

को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एंड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016

के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं नरिधारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

3. नगर तथा ग्राम नविश द्वारा अनुमोदित अभिन्यास में चनिहति परसिचरण मार्ग वाहन आवागमन हेतु बाधारहित रखना अनिवार्य होगा।

4. भूमि विकास अधिनियम 2012 में अग्नि सुरक्षा के लिये आवासीय/व्यवसायिक/शैक्षणिक/औद्योगिक परसिर हेतु उल्लेखित प्रावधान/नियमों एवं

एम.ओ.एस. का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

5. नरिमति भवन/व्यवसायिक भवन /औद्योगिक भवन परसिर में अग्नि शमन सुरक्षा हेतु नयिकृत व्यक्ति/किर्मी को अग्नि सुरक्षा सम्बंधी प्राथमिक

उपाय एवं फायर सस्टिम के संचालन का प्रशिक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।

6. अग्नि सुरक्षा सम्बंधी उपाय/उपकरण स्थापित किये जाने के उपरांत अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय से नरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।

7. आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में नरिधारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृत से भनिन नरिमाण/उपयोग की

सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

8. यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में नरिधारित अवधिया 01 वर्ष की अवधि जो कम हो हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि नरिधारित अवधि में फायर उपकरण

स्थापना की कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

9. फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र म.प्र.भूमि विकास नियम 2012 एवं नगर एवं ग्राम नविश द्वारा जारी मार्गदर्शिका अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

10. आवेदक को प्रोविजनल फायर प्लान में प्रस्तावित फायर उपकरणों को स्थापित कर नरिमाण कार्य पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य

होगा, जिससे "अग्नि शमन प्राधिकारी द्वारा स्थल नरीक्षण करने के उपरांत वैधानिक रूप से आवश्यक "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा

सके। तदोपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमत/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा।


11. आवेदक द्वारा स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा।

12. अनापत्ति जारी होने के उपरांत प्रतर्विष फायर ऑडिट कराया जाकर ऑडिट रिपोर्ट अग्नि शमन प्राधिकारी के कार्यालय प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

SECRETARY
(AWARD)
BIJURI

ANUPPUR - M.P.

Principal
St. Joseph's Mission School
Bijuri (M.P.)



Office Of Joint Director/Fire Officer SHAHDOL
SHAHDOL Division , SHAHDOL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100014047/FNOC/COL/2024/8235

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 31, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 12-Apr-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : ST. JOSEPH MISSION SCHOOL


अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "फायर प्लान अप्रूवल पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

RAMESHW
AR PRASAD
SONI

Digitally signed by
RAMESHWAR
PRASAD SONI
Date: 2024.04.15
16:22:34 +05'30'

Joint Director/Fire Officer SHAHDOL

SHAHDOL Division , SHAHDOL
Madhya Pradesh


**SECRETARY
(AWARD)**
BIJURI
ANUPPUR M.P.


Tomy Thomas A
Principal
St. Joseph's Mission School
Bijuri (M.P.)